

Wykaz sprzętu

Zasilacz awaryjny UPS:

Moc wyjściowa pozorna – co najmniej 3000VA

obudowa: tower/rack, konieczne dostarczenie szyn montażowych rack

dodatkowy moduł bateryjny o pojemności akumulatorów co najmniej 7Ah.

Oprogramowanie: wymagane oprogramowanie do zarządzania pracą UPS, wymagane powiadomienia e-mail o stanie pracy UPS oraz o wydarzeniach typu przerwa w zasilaniu, możliwość wyłączenia chronionego komputera przez oprogramowanie w określonej sytuacji czasowej

Moduł komunikacyjny: wymagany moduł Ethernet do komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym UPS,